



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUQUITIBA

Estado de São Paulo

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Rua Jorge Victor Vieira, n.º 63 – CEP: 06950-000 – Tel./fax: (11) 4681-4311.

Site: www.juquitiba.sp.gov.br

Juquitiba, 11 de Dezembro de 2023

Em resposta a empresa **GLOBAL CONSTRUTORA LTDA.**, inscrita no CNPJ nº **17.623.276/0001-29**, referente a impugnação com as informações abaixo:

1º Ao verificar as condições para participação no pleito em tela, deparou-se a mesma na Descrição do Lote nº 02- itens nº 01 ao 12,16,17,24 ao 29 com a exigência de CERTIFICAÇÃO TUV RHEINLAND, **não será exigido certificação do laboratório acima, excluindo esta solicitação do edital!**

2º Ao verificar as condições para participação no pleito em tela, deparou-se a mesma na Descrição do Lote nº 02 itens nº 01 ao 12,16 ,17,19 ao 22 com as exigências de diâmetro nominal, massa líquida, **ressalva que os itens matem as cores solicitada e espessura em mm, 750V e a classificação 04, e apresentação do certificado de registro do INMETRO e na embalagem também, demais informações, excluindo esta solicitação do edital!**

3º Ao verificar as condições para participação no pleito em tela, deparou-se a mesma na Descrição do Lote nº 02 itens nº 24,25,26,27,28,29 com as exigências de diâmetro nominal, massa líquida e com os mesmos números em todos os itens EX: “DIÂMETRO NOMINAL DO CONDUTOR 3,9 MM (MÍNIMO), ESPESSURA NOMINAL DA ISOLAÇÃO 1,0 MM (MÍNIMO), MASSA BRUTA DE 10,49 KG A CADA 100 MTS (MÍNIMO)”. **Ressalva que os itens matem as cores solicitada e espessura em mm, 750V e a classificação 04, e apresentação do certificado de registro do INMETRO e na embalagem também, demais informações, excluindo esta solicitação do edital!**

4º Ao verificar as condições para participação no pleito em tela, deparou-se a mesma na Descrição do Lote nº 02 itens nº 24,25,26,27,28,29, citando-se Classe 4 que se refere a Cabos Flexíveis. Ressalva que os itens matem as cores solicitada e espessura em mm, e altera a classificação dos cabos Rígido para 2, e a dos Fio Sólido para 1, e apresentação do certificado de registro do INMETRO e na embalagem também, demais informações, excluindo esta solicitação do edital!

5º Os demais itens permanecem inalterados como prazo e abertura, indefiro parcialmente respectiva impugnação.


TELMA VIVIANE FELIX
Pregoeira